

**CONSULTAS ABSUELTAS POR EL AREA USUARIA**

Área Usuaria:		DIGC		
Requerimiento:		ADQUISICIÓN DE: UNA ESTACIÓN METEOROLÓGICA - COMPRA N°18 IOARR		
Nombre o Razón Social	Nro. Formulación	Consulta	Análisis del área usuaria respecto de la consulta	Precisión de aquello que se incorporará en las especificaciones técnicas o términos de referencia, de corresponder
AGROMATIC SA	1	Respecto al gabinete de protección: Se menciona material de fierro de 20x20x15 cm. Recomendamos considerar un gabinete de protección NEMA-4X de fibra de vidrio u otro material, de 35x35x15 cm, esto debido a que el material Fierro resulta muy pesado, de fácil oxidación y sus dimensiones son muy pequeñas para albergar los componentes eléctricos y electrónicos que forman parte de la estación.	La sugerencia del proveedor es favorable para los fines de la adquisición del bien.	Se realizaron ajustes a las especificaciones técnicas respecto a este punto. Se considerará un recinto de protección NEMA-4X, de poliéster con fibra de vidrio. <i>El gabinete deberá alojar, proteger y garantizar las condiciones adecuadas para el funcionamiento del Datalogger, el regulador, la batería, sistemas de interconexión eléctrica y de datos</i>
AGROMATIC SA	2	Dado que la estación será de ubicación fija, se recomienda considerar como alternativa para el montaje, un mástil de fierro galvanizado de 2" o 1.5" de grosor por 3 metros de largo. Esto permitiría una mejor estabilidad para el sostén de los sensores a largo plazo y también una mejor disposición para el posicionamiento del panel solar y la caja NEMA-4X.	En las especificaciones técnicas se indica que se aprovechará la característica de, portátil, de la estación meteorológica automática compacta para trasladarla, de manera temporal, en otros puntos de interés. Por ello, se requiere de un trípode.	No se modifica las especificaciones técnicas respecto a este punto.
AGROMATIC SA	3	Se habla de un "Perno en V", favor de dar mayor información sobre su uso y la función mecánica (u otra función) que desempeñará como parte de la Estación Meteorológica.	La sugerencia del proveedor es favorable para los fines de la adquisición del bien.	Se realizaron ajustes a las especificaciones técnicas respecto a este punto. El proveedor tendrá que asegurar todos los accesorios para la instalación de la estación meteorológica.